

令和7年度 宇部市ごみ処理施設維持管理状況報告書(1号炉)

2025/7/11 更新

[illegible]

令和7年度 宇部市ごみ処理施設維持管理状況報告書(2号炉)

2025/7/11 更新

[illegible]

	測定位置	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処分した廃棄物	—	—		—	可燃性一般廃棄物												
焼却量	—	t		—	1,483	2,390	611										
焼却ガス	—	測定結果の得られた年月日		—	—	5/8	—										
	燃焼ガス温度	溶融炉二次室	測定結果	℃	800℃以上	—	1,222	—									
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口	測定結果	℃	概ね200℃以下	—	161	—									
堆積したばいじんの除去	—	ガス冷却設備	実施日	—	—	—	—										
		ガス処理設備	実施日	—	4/3	—	—										
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突排ガス 測定口	排ガスを採取した年月日		—	—	—	—										
		測定結果の得られた年月日		—	—	—	—										
		測定結果	ng-TEQ/m³N	1	—	—	—										
排ガス中のばい煙量または ばい煙濃度		排ガスを採取した年月日		—	—	5/8	—										
		測定結果の得られた年月日		—	—	6/6	—										
ばいじん濃度		煙突測定座	g／m³N	0.08	—	ND	—										
硫黄酸化物濃度		煙突測定座	m³N／h	19.0	—	ND	—										
窒素酸化物濃度		煙突測定座	ppm	250	—	30	—										
塩化水素濃度		煙突測定座	mg／m³N	700	—	6.7	—										
一酸化炭素		排ガスを採取した年月日		—	—	5/8	—										
		測定結果の得られた年月日		—	—	6/6	—										
		煙突測定座	ppm	100以下	—	12	—										