

令和7年度 宇部市ごみ処理施設維持管理状況報告書(1号炉)

2025/9/8 更新

	測定位置	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した廃棄物	—	—		—	可燃性一般廃棄物											
焼却量	—	t		—	0	0	1,014	2,340	1,575							
焼却ガス	—	測定結果の得られた年月日		—	—	—	—	7/2	—							
燃焼ガス温度	溶融炉二次室	測定結果	℃	800℃以上	—	—	—	1,242	—							
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口	測定結果	℃	概ね200℃以下	—	—	—	186	—							
堆積したばいじんの除去	—	ガス冷却設備	実施日	—	4/3、28	—	—	—	8/27～30							
		ガス処理設備	実施日	—	—	—	6/11	—	—							
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突排ガス 測定口	排ガスを採取した年月日		—	—	—	—	—	—							
		測定結果の得られた年月日		—	—	—	—	—	—							
		測定結果	ng-TEQ/m³N	1	—	—	—	—	—							
排ガス中のばい煙量または ばい煙濃度		排ガスを採取した年月日		—	—	—	—	7/2	—							
		測定結果の得られた年月日		—	—	—	—	8/4	—							
ばいじん濃度		煙突測定座	g/m³N	0.08	—	—	—	ND	—							
硫黄酸化物濃度		煙突測定座	m³N/h	18.5	—	—	—	ND	—							
窒素酸化物濃度		煙突測定座	ppm	250	—	—	—	23	—							
塩化水素濃度		煙突測定座	mg/m³N	700	—	—	—	ND	—							
一酸化炭素		排ガスを採取した年月日		—	—	—	—	7/2	—							
		測定結果の得られた年月日		—	—	—	—	8/4	—							
		煙突測定座	ppm	100以下	—	—	—	2	—							

令和7年度 宇部市ごみ処理施設維持管理状況報告書(2号炉)

2025/9/8 更新

	測定位置	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処分した廃棄物	—	—		—	可燃性一般廃棄物												
焼却量	—	t		—	2,270	2,412	2,296	1,632	2,289								
焼却ガス	—	測定結果の得られた年月日		—	—	5/7	—	7/3	—								
	燃焼ガス温度	溶融炉二次室	測定結果	℃	800℃以上	—	1,245	—	1,248	—							
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口	測定結果	℃	概ね200℃以下	—	180	—	184	—							
堆積したばいじんの除去	—	ガス冷却設備	実施日	—	—	—	—	—	—								
		ガス処理設備	実施日	—	—	—	—	—	—								
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突排ガス 測定口	排ガスを採取した年月日		—	—	—	—	—	—								
		測定結果の得られた年月日		—	—	—	—	—	—								
		測定結果	ng-TEQ/m³N	1	—	—	—	—	—								
排ガス中のばい煙量または ばい煙濃度		排ガスを採取した年月日		—	—	5/7	—	7/3	—								
		測定結果の得られた年月日		—	—	6/6	—	8/4	—								
ばいじん濃度		煙突測定座	g／m³N	0.08	—	ND	—	ND	—								
硫黄酸化物濃度		煙突測定座	m³N／h	18.6	—	ND	—	ND	—								
窒素酸化物濃度		煙突測定座	ppm	250	—	24	—	12	—								
塩化水素濃度		煙突測定座	mg／m³N	700	—	ND	—	ND	—								
一酸化炭素		排ガスを採取した年月日		—	—	5/7	—	7/3	—								
		測定結果の得られた年月日		—	—	6/6	—	8/4	—								
		煙突測定座	ppm	100以下	—	11	—	3	—								

