

施設全景



事業の概要

排水処理施設	名称	花香地区クリーンセンター		
	所在地	宇部市大字小野字上神田10054		
	処理対象排水	し尿および生活雑排水		
	計画処理人口	1,540人		
	計画汚水量	日平均汚水量=416m ³		
	計画水質	時間最大汚水量=50.1m ³ /時		
		項目	流入水質	処理水質
		BOD	200mg/l	10mg/l以下
		S S	200mg/l	15mg/l以下
		COD	100mg/l	15mg/l以下
T-N		43mg/l	15mg/l以下	
	T-P	5mg/l	3mg/l以下	
処理方式	JARUS-XII型（回分式活性汚泥法）			
工期	平成11年3月30日～平成13年3月15日			
総事業費	355,500,000円			

管路施設	管径	φ 30mm～φ 200mm
	延長	L=32,400m
	流下方式	自然流下方式・圧送方式