


# ブロック塀等の点検表

## (1) 補強コンクリートブロック造の塀の場合

	点検項目	点検内容	点検結果
①	高さ	2. 2 m以下	はい いいえ
②	壁の厚さ	高さ2 mを超える塀で15 cm以上	はい いいえ
		高さ2 m以下の塀で10 cm以上	はい いいえ
③	控え壁 (高さ>1. 2 m)	塀の長さ3. 4 m以下ごとに、控え壁が塀の高さの1/5以上突出してある	はい いいえ
④	基礎	コンクリートの基礎がある (高さ $\leq$ 1. 2 m)	はい いいえ
		根入れの深さが30 cm以上のコンクリートの基礎がある (高さ>1. 2 m)	はい いいえ
⑤	傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがない	はい いいえ
⑥	鉄筋	壁内に直径9 mm以上の鉄筋が、縦横とも80 cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	はい いいえ

## (2) 組積造の塀の場合

	点検項目	点検内容	点検結果
①	高さ	1. 2 m以下	はい いいえ
②	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	はい いいえ
③	控え壁	塀の長さ4 m以下ごとに、壁の厚さの1. 5倍以上突出してある	はい いいえ
④	基礎	根入れの深さが20 cm以上の基礎がある	はい いいえ
⑤	傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがない	はい いいえ



補強コンクリートブロック造の塀



組積造の塀

れんが造

石造

