バリアフリー化状況（公園・運動施設）

資料４

	敷地内の通路 ＊トイレがある場合は、施設外の道路からトイレの通路					障害者用の駐車枠				施設の出入口 ＊トイレの出入口			施設内の通路					施設内の傾斜路		2階以上への昇降		車いす対応トイレ									授乳スペース		エレベーター			バリアフリー設備の案内		
	幅が１２０㎝以上	段差や砂利敷部分なし	手すりつき傾斜路あり	手すりつき階段あり	誘導ブロック等を敷設	幅が３５０㎝以上	出入口に近い位置に設置	舗装が水平	見やすい位置に標識を設置	幅が８０㎝以上	自動開閉または手動式引き戸	戸の前後に高低差なし	幅が１２０㎝以上	段差なし	車いす転回スペースあり	部屋の出入口幅が８０㎝以上	点状ブロック等の設置	傾斜路の幅が１２０（階段併設は９０）㎝以上	傾斜路に手すりあり	エレベーターや昇降機あり	階段に手すりあり	出入口の幅が８０㎝以上	自動開閉または手動式引き戸	２００㎝×２００㎝以上で１５０㎝の円が内接できるスペース	車いす使用者用の手すり	車いす対応以外にも乳幼児設備あり	大人用介助ベッド	車いす対応トイレの標識	オストメイト対応トイレの標識	乳幼児用設備ありの標識	いすやおむつ交換台の設置	授乳スペースの標識	出入口の幅が８０㎝以上	奥行きが１３５㎝以上	乗降ロビーの高低差なしで幅・奥行きが各１５０㎝以上	案内設備あり	点字や浮き彫り、音声案内等の案内	案内設備への誘導ブロック敷設や音声誘導
渡辺翁記念公園	○	○	－	－	×	○	○	○	×			○										○	○	○	○	×	×	×	×	×						×	×	×
神原公園	○	×	－	－	×	－	－	－	－			○										○	○	○	○	×	×	×	×	×						×	×	×
南神原公園	○	×	－	－	×	－	－	－	－			○										○	○	○	○	×	×	×	×	×						×	×	×
真締川公園	△	△	－	－	×	－	－	－	－			○										○	○	○	○	×	×	×	×	×						×	×	×
春日公園	○	×	－	－	－	－	－	－	－			－										－	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－
松浜街区公園	○	×	－	－	×	－	－	－	－			○										○	○	○	○	×	×	×	×	×						×	×	×
宮大路公園	○	×	－	○	－	－	－	－	－			－										－	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－
宮大路南街区公園	○	×	－	－	×	－	－	－	－			×										×	×	×	×	×	×	×	×	×						×	×	×
中央街区公園	○	○	－	－	×	－	－	－	－			○										○	○	○	○	○	×	×	×	×						×	×	×
琴芝街区公園	○	○	－	－	×	－	－	－	－			×										×	×	×	×	×	×	×	×	×						×	×	×
松月堀街区公園	×	×	－	－	×	－	－	－	－			×										×	×	×	×	×	×	×	×	×						×	×	×
東本町街区公園	○	×	－	－	－	－	－	－	－			－										－	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－
多世代交流スペースしばふ広場	○	△	△	×	×	×	－	－	－			○										○	○	○	○	×	×	○	－	○						○	×	×
西宇部街区公園	○	×	－	－	×	－	－	－	－			○										○	○	○	○	×	×	×	×	×						×	×	×
上中野街区公園	○	×	○	－	×	－	－	－	－			×										×	×	×	×	×	×	×	×	×						×	×	×