

	敷地内の通路 *施設外の道路から正面出入口 (バリアフリー対応の出入口が あればそちら)の通路					障害者用の駐車枠				施設の出入口			施設内の通路					施設内の 傾斜路			2階以上 への昇降		トイレ(車いす対応等)										授乳 スペース		エレベーター			バリアフリー 設備の案内			
	幅が120cm以上	段差や砂利敷部分なし	手すりつき傾斜路あり	手すりつき階段あり	誘導ブロック等を敷設	幅が350cm以上	出入口に近い位置に設置	舗装が水平	見やすい位置に標識を設置	幅が80cm以上	自動開閉または手動式引き戸	戸の前後に高低差なし	幅が120cm以上	段差なし	車いす転回スペースあり	部屋の出入口幅が80cm以上	点状ブロック等の設置	傾斜路の幅が120(階段併設は90)cm以上	傾斜路に手すりあり	エレベーターや昇降機あり	階段に手すりあり	出入口の幅が80cm以上	自動開閉または手動式引き戸	200cm×200cm以上で150cmの円が内接できるスペース	車いす使用者用の手すり	車いす対応以外にも乳幼児設備あり	大人用介助ベッド	車いす対応トイレの標識	オストメイト対応トイレの標識	乳幼児用設備ありの標識	いすやおむつ交換台の設置	授乳スペースの標識	出入口の幅が80cm以上	奥行きが135cm以上	乗降ロビーの高低差なしで幅・奥行きが各150cm以上	案内設備あり	点字や浮き彫り、音声案内等の案内	案内設備への誘導ブロック敷設や音声誘導			
宇部市役所	○	○	－	－	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
宇部市男女共同参画センター・フォー・ユー	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	△	○	○	－	－	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	△	○	○	○	○	○	×	×	×	×	
宇部市水道局	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	－	－	×	－	－	－	－	－	○	×	×	×	
宇部市立図書館	○	○	－	－	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	△	○	○	
宇部市新川ふれあいセンター	○	△	△	×	－	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	○	×	－	－	×	○	－	－	－	－	○	×	－	－	×	×	×	－	－	－	×	×	×	×		
宇部市文化会館 (令和6年1月～休館中)	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	－	○	○	○	○	○	○	×	×	×
宇部市渡辺翁記念会館	○	○	×	－	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	－	○	×	－	－	－	－	×	×	－	－		
ヒストリア宇部	○	○	－	－	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	
宇部市休日・夜間救急診療所	○	○	－	－	－	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	×	○	○	○	○	○	○	×	○	－	○	△	△	－	－	－	×	×	△	△		
宇部市総合福祉会館	○	×	○	△	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
宇部市保健センター	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	×	○	○	○	×	○	○	△	○	－	○	△	－	－	－	－	－	△	×	×	×	
宇部市多世代ふれあいセンター	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	△	△	
厚南市民センター	○	△	○	×	×	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	×	－	－	×	○	○	○	×	○	×	×	△	－	△	×	－	－	－	－	×	×	×	×		
隣保館厚南会館	○	○	－	－	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	○	×	○	○	×	○	－	－	×	×	－	－	－	△	×	○	○		