

該当頁	修正後 実施方針（案）	修正前 実施方針（素案）	備考												
P1	第1 特定事業の選定に関する事項 1 特定事業の事業内容に関する事項 (2) 事業の対象施設 ア 東部浄化センター ④ 汚泥ポンプ室（ 工作室を除く ）、塩素混和池、処理水再利用施設（撤去工事の対象） イ 芝中ポンプ場 ② 電気棟（受変電設備、 自家発電設備 、負荷設備、監視制御設備等を含む）	第1 特定事業の選定に関する事項 1 特定事業の事業内容に関する事項 (2) 事業の対象施設 ア 東部浄化センター ⑤ 汚泥ポンプ室、塩素混和池、処理水再利用施設（撤去工事の対象） イ 芝中ポンプ場 ② 電気棟（受変電設備、負荷設備、監視制御設備等を含む）													
P2	第1 特定事業の選定に関する事項 1 特定事業の事業内容に関する事項 (5) 事業概要 オ 東部浄化センター汚泥ポンプ室（ 工作室を除く ）、塩素混和池、処理水再利用施設の撤去業務（設計含む）	第1 特定事業の選定に関する事項 1 特定事業の事業内容に関する事項 (5) 事業概要 オ 東部浄化センター汚泥ポンプ室、塩素混和池、処理水再利用施設の撤去業務（設計含む）													
P3	第1 特定事業の選定に関する事項 1 特定事業の事業内容に関する事項 (7) 事業期間 本事業期間は、事業契約が締結された後、本事業が開始された日（以下、「本事業開始日」という。）から令和14年3月 19日 までとする。 <table border="1" data-bbox="332 961 1335 1136"> <thead> <tr> <th>時期・期間</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和7年4月（予定）</td> <td>事業契約の締結</td> </tr> <tr> <td>本事業開始日から令和4年3月19日まで</td> <td>設計・建設期間（既設撤去を含む）</td> </tr> </tbody> </table>	時期・期間	内容	令和7年4月（予定）	事業契約の締結	本事業開始日から令和4年3月 19日 まで	設計・建設期間（既設撤去を含む）	第1 特定事業の選定に関する事項 1 特定事業の事業内容に関する事項 (7) 事業期間 本事業期間は、事業契約が締結された後、本事業が開始された日（以下、「本事業開始日」という。）から令和14年3月 31日 までとする。 <table border="1" data-bbox="1409 961 2412 1136"> <thead> <tr> <th>時期・期間</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和7年4月（予定）</td> <td>事業契約の締結</td> </tr> <tr> <td>本事業開始日から令和4年3月31日まで</td> <td>設計・建設期間（既設撤去を含む）</td> </tr> </tbody> </table>	時期・期間	内容	令和7年4月（予定）	事業契約の締結	本事業開始日から令和4年3月 31日 まで	設計・建設期間（既設撤去を含む）	
時期・期間	内容														
令和7年4月（予定）	事業契約の締結														
本事業開始日から令和4年3月 19日 まで	設計・建設期間（既設撤去を含む）														
時期・期間	内容														
令和7年4月（予定）	事業契約の締結														
本事業開始日から令和4年3月 31日 まで	設計・建設期間（既設撤去を含む）														
P4	第2 民間事業者の募集及び選定に関する事項 2 募集及び選定スケジュール（予定） 表1 事業者の募集・選定スケジュール（予定） <table border="1" data-bbox="332 1287 1335 1419"> <thead> <tr> <th>時期</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和6年2月中旬</td> <td>要求水準書（案）の公表</td> </tr> </tbody> </table>	時期	内容	令和6年 2月中旬	要求水準書（案）の公表	第2 民間事業者の募集及び選定に関する事項 2 募集及び選定スケジュール（予定） 表1 事業者の募集・選定スケジュール（予定） <table border="1" data-bbox="1409 1287 2412 1419"> <thead> <tr> <th>時期</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和6年1月中旬</td> <td>要求水準書（案）の公表</td> </tr> </tbody> </table>	時期	内容	令和6年 1月中旬	要求水準書（案）の公表					
時期	内容														
令和6年 2月中旬	要求水準書（案）の公表														
時期	内容														
令和6年 1月中旬	要求水準書（案）の公表														
P12	第4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 2 施設構成等の概要 (2) 施設の能力 表5 施設能力 <table border="1" data-bbox="332 1602 1335 1860"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>名称</th> <th>水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電気棟（新設）</td> <td>芝中ポンプ場 電気棟 （合流・分流雨水ポンプ棟に対する受変電設備、自家発電設備、負荷設備、監視制御設備等）</td> <td>対象設備の合計排水能力 1,135m³/分 （合流雨水 765m³/分） （分流雨水 370m³/分）</td> </tr> </tbody> </table>	施設	名称	水量	電気棟（新設）	芝中ポンプ場 電気棟 （合流・分流雨水ポンプ棟に対する受変電設備、 自家発電設備 、負荷設備、監視制御設備等）	対象設備の合計排水能力 1,135m³/分 （合流雨水 765m ³ /分） （分流雨水 370m³/分 ）	第4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 2 施設構成等の概要 (2) 施設の能力 表5 施設能力 <table border="1" data-bbox="1409 1602 2412 1860"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>名称</th> <th>水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電気棟（新設）</td> <td>芝中ポンプ場 電気棟 （合流・分流雨水ポンプ棟に対する受変電設備、負荷設備、監視制御設備等）</td> <td>対象設備の合計排水能力 1,320m³/分 （合流雨水 765m³/分） （分流雨水 555m³/分）</td> </tr> </tbody> </table>	施設	名称	水量	電気棟（新設）	芝中ポンプ場 電気棟 （合流・分流雨水ポンプ棟に対する受変電設備、負荷設備、監視制御設備等）	対象設備の合計排水能力 1,320m³/分 （合流雨水 765m ³ /分） （分流雨水 555m³/分 ）	
施設	名称	水量													
電気棟（新設）	芝中ポンプ場 電気棟 （合流・分流雨水ポンプ棟に対する受変電設備、 自家発電設備 、負荷設備、監視制御設備等）	対象設備の合計排水能力 1,135m³/分 （合流雨水 765m ³ /分） （分流雨水 370m³/分 ）													
施設	名称	水量													
電気棟（新設）	芝中ポンプ場 電気棟 （合流・分流雨水ポンプ棟に対する受変電設備、負荷設備、監視制御設備等）	対象設備の合計排水能力 1,320m³/分 （合流雨水 765m ³ /分） （分流雨水 555m³/分 ）													

P13	<p>第4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項</p> <p>2 施設構成等の概要</p> <p>(3) 施設概要</p> <p>表6 業務概要</p> <table border="1" data-bbox="332 348 1338 695"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>主要な施設</th> <th>設計・建設業務</th> <th>撤去業務</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東部浄化センター</td> <td>汚泥ポンプ室 (工作室を除く)、塩素混和池、処理水再利用施設</td> <td>—</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>芝中ポンプ場</td> <td>電気棟 (受変電設備、自家発電設備、負荷設備、監視制御設備等を含む)</td> <td>○</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	施設	主要な施設	設計・建設業務	撤去業務	東部浄化センター	汚泥ポンプ室 (工作室を除く)、塩素混和池、処理水再利用施設	—	○	芝中ポンプ場	電気棟 (受変電設備、 自家発電設備 、 負荷設備 、監視制御設備等を含む)	○	—	<p>第4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項</p> <p>2 施設構成等の概要</p> <p>(3) 施設概要</p> <p>表6 業務概要</p> <table border="1" data-bbox="1409 348 2415 695"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>主要な施設</th> <th>設計・建設業務</th> <th>撤去業務</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東部浄化センター</td> <td>汚泥ポンプ室、塩素混和池、処理水再利用施設</td> <td>—</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>芝中ポンプ場</td> <td>電気棟 (受変電、負荷、監視制御設備等を含む)</td> <td>○</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	施設	主要な施設	設計・建設業務	撤去業務	東部浄化センター	汚泥ポンプ室、塩素混和池、処理水再利用施設	—	○	芝中ポンプ場	電気棟 (受変電、負荷、監視制御設備等を含む)	○	—	
施設	主要な施設	設計・建設業務	撤去業務																								
東部浄化センター	汚泥ポンプ室 (工作室を除く)、塩素混和池、処理水再利用施設	—	○																								
芝中ポンプ場	電気棟 (受変電設備、 自家発電設備 、 負荷設備 、監視制御設備等を含む)	○	—																								
施設	主要な施設	設計・建設業務	撤去業務																								
東部浄化センター	汚泥ポンプ室、塩素混和池、処理水再利用施設	—	○																								
芝中ポンプ場	電気棟 (受変電、負荷、監視制御設備等を含む)	○	—																								
P16	<p>第7 その他特定事業の実施に関し必要な事項</p> <p>5 実施方針素案に関する質問等の受付 5を削除</p>	<p>第7 その他特定事業の実施に関し必要な事項</p> <p>5 実施方針素案に関する質問等の受付</p>																									
P20	<p>別紙2 全体平面図</p> <p>図を修正 (合流・分流汚水ポンプ棟、導水管、電気棟)</p>	<p>別紙2 全体平面図</p>																									