

宇部市下水道管路施設包括的維持管理業務委託実施要領等に対する質問回答表

書類名	頁	章	節	項	目		項目名	質問内容	回答
実施要領	5	1	2.2		⑨	イ	参加資格要件	下水道法（昭和 33 年法律 79 号）第 22 条（設計者等の資格）の有資格者が本業務に必要な資格として記載されていますが10月16日に公表された実施要領（案）等に関する質問回答を受けこの度の公表された実施要領の計画的維持管理業務を行う者の要件（実施要領6頁 配置予定技術者の要件）から外れています。下水道法第 22 条は本業務に必要な資格となるのでしょうか。また要求水準書30頁【別紙6】業務実施体制及び様式集（様式7）にも下水道法第 22 条の有資格者の記載を求めています。記載は不要と考えてよろしいでしょうか。	計画的維持管理業務においての配置は、実施要領に記載のとおりで良いと考えます。様式等の記載を修正します。
実施要領	8			2.4			参加資格要件	参加資格の確認基準日は、参加表明書及び参加資格確認書類の提出締切日令和6年11月22日（金）と記載されていますが、実施要領12頁3.1には令和6年11月28日（木）と記載されています。どちらを参加表明書及び参加資格確認書類の提出締切日とすればいいでしょうか。ご教示下さい。	記載を修正します。 令和6年11月28日(木)
実施要領	18				(1)		プロポーザル参加表明時の提出書類作成に当たっての留意事項	10月16日に公表された実施要領（案）等に関する質問回答に企業名を伏せる必要があると記載されていましたが、参加表明時には正本1部、副本1部のみの提出が求められておりますので企業名を伏せる書類は無いものと考えてよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。
要求水準書	1	1		6				調査予定延長は17k m/年 管径はφ700以下・全延長のうち10%の管渠は詳細調査のためTVカメラ調査を再計上(側視回数0.3回/m以下)と記載がありますが、「全延長」とは、調査予定延長の17kmという認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
要求水準書	2	1		10		附属資料 2		剪定数量8本とあり、要求水準書21ページの2. 日常的維持管理業務5. 除草・剪定工に記載の剪定本数N=4本と乖離があります。どちらの数量を正として参照すべきでしょうか。	剪定する本数は8本です。 記載を修正します。
要求水準書	8	3	2	7	(1)		業務の終了	業務の終了とありますが、当該箇所の一部と目次が「事業」となっています。事業とは何を示すものなのでしょうか。	記載を修正します。 「事業」→「業務」
要求水準書	10			3	9			不明水対策工について、「既存建築物の排水設備調査を実施し、合流と判定された排水設備に対して分流化排水計画の立案を行い、当該工事を実施する。」とあります。一方で要求水準書21ページの数量は24箇所/年とありますが、この数量は調査実施の既設建築物の箇所数という理解でしょうか。	分流化対策工事の数量が24箇所であり、調査数量とは一致しないことがあります。
要求水準書	10			3	9			不明水対策工について、この業務が琴芝地区及び八王子地区に限定されている理由、背景をご教示いただけないでしょうか。	ポンプ場に流入する不明水量が多い地区と推察されていることから両地区の対策工事を実施しています。
要求水準書	10			3	9			不明水対策工について、誤接調査時や分流化排水工事時の所有者および占有者への説明・協議は貴市が行うという理解でよろしいでしょうか。	所有者等への事業説明は市が行い、その後の調査・工事の説明は原則、受託者で行います。
要求水準書	10			3	10			不明水対策工について、誤接続による不明水への対策が必要であると判断されていると考えますが、琴芝地区及び八王子地区より狭い範囲への誤接続のある既存建築物の絞り込みはどの程度進んでおりますでしょうか。	現包括委託である程度の範囲までは絞り込んでいます。
要求水準書	21						日常的維持管理業務	(備考)には剪定本数 N=4 本とありますが、付属資料2の選定数量集計表には 8 本と 記載があります。どちらの数量が正しいのでしょうか。御教示下さい。	剪定する本数は8本です。 記載を修正します。
要求水準書	21						日常的維持管理業務	予定価格算出において、労務費・原材料費等は直近の単価を使用しますが、施工時期が 通年にわたり、その年度毎に労務費・原材料費が上昇していることが考えられます。その年度ごとに労務費・原材料費の単価を変更対応して頂けると考えてよろしいですか。御教示下さい。	基本契約書の序文記載のとおりと考えています。
要求水準書	22						計画的改築業務	予定価格算出において、労務費・原材料費等は直近の単価を使用しますが、施工時期が 通年であったり、令和7年度施工、令和8年度施工と労務費・原材料費が、施工時期には上昇していることが考えられます。その年度ごとに労務費・原材料費の単価を変更対応して頂けると考えてよろしいですか。御教示下さい。	基本契約書の序文記載のとおりと考えています。
要求水準書	25					別紙4		業務実施期間中の提出書類 各業務の 1) 年間業務計画書の初年度提出時期に令和2年度の記載があります。記載は誤記でしょうか。ご確認をお願いいたします	記載を修正します。 (令和2年度は基本契約締結の翌日から14日以内)は削除する。)
要求水準書	29				(2)	別紙6		統括責任者において、下水道及び下水道施設の維持管理とありますが、下水道とは何を意味し、下水道施設とは管路に限定しないということでしょうか。	記載を修正します。 「下水道及び」は削除する。

要求水準書	附属資料6						人孔蓋取替工	人孔蓋取替工事において、安全対策費として交通誘導警備員 B が 1 箇所に 1 名配置するようになっておりますが、施工場所によっては 1 箇所に 2 名の場合もあります。変更時に対応して頂けると考えてよろしいですか。御教示下さい。	標準的な仕様で考えてます。
基本契約書(案)	16					No56	リスク分担表	上記以外の事由とは、具体的にどのようなものを想定されているのでしょうか。具体的に表せないものは、リスク保有が困難であるため、具体例を示してください。その後、負担をどちらにするか協議させていただきたいと考えます。	その都度の協議とします。
維持管理等業務委託契約書(案)	3						総則第1条	『基本契約に基づき、令和2年 月 日付』との記載があります。ご確認をお願いいたします。必要がありましたら維持管理等業務委託契約書の修正をお願いいたします。	記載を修正します。 「令和2年 月 日付」を 「令和6年9月4日付」に修正
建設工事請負契約書(案)	1						(総則)1条	『令和2年8月31日付けで提出した本業務に係る提案書類一式』との記載があります。ご確認をお願いいたします。必要がありましたら建設工事請負契約書の修正をお願いいたします。	記載を修正します。 「令和2年8月31日付」を 「令和 年 月 日付」に修正