令和8年度　宇部市ごみ処理施設維持管理状況報告書（1号炉）

2026/9/11　更新

	測定位置	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した廃棄物	―	―		―	可燃性一般廃棄物											
焼却量	―	t		―	0	675	2,243	1,665	1,917							
焼却ガス	―	測定結果の得られた年月日		―	－	－	6/22	－	－							
燃焼ガス温度	溶融炉二次室	測定結果	℃	800℃以上	－	－	1,211	－	－							
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口	測定結果	℃	概ね200℃以下	－	－	180	－	－							
堆積したばいじんの除去	―	ガス冷却設備	実施日	―	－	5/4、6	－	－	－							
		ガス処理設備	実施日	―	－	5/13	－	－	－							
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突排ガス測定口	排ガスを採取した年月日		―	－	－	－	－	－							
		測定結果の得られた年月日		―	－	－	－	－	－							
		測定結果	ng-TEQ/㎥N	1	－	－	－	－	－							
排ガス中のばい煙量または ばい煙濃度		排ガスを採取した年月日		―	－	－	6/22	－	－							
		測定結果の得られた年月日		―	－	－	8/5	－	－							
ばいじん濃度		煙突測定座	g／㎥N	0.08	－	－	ND	－	－							
硫黄酸化物濃度		煙突測定座	㎥N／h	0.29	－	－	ND	－	－							
窒素酸化物濃度		煙突測定座	ppm	250	－	－	12.0	－	－							
塩化水素濃度		煙突測定座	mg／㎥N	700	－	－	ND	－	－							
一酸化炭素		排ガスを採取した年月日		―	－	－	6/22	－	－							
		測定結果の得られた年月日		―	－	－	8/5	－	－							
		煙突測定座	ppm	100以下	－	－	42	－	－							

令和8年度　宇部市ごみ処理施設維持管理状況報告書（2号炉）

2026/9/11　更新

	測定位置	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した廃棄物	ー	ー		ー	可燃性一般廃棄物											
焼却量	ー	t		ー	2,318	2,364	2,262	970	0							
焼却ガス	ー	測定結果の得られた年月日		ー	－	5/12	－	7/9	－							
燃焼ガス温度	溶融炉二次室	測定結果	℃	800℃以上	－	1,218	－	1,179	－							
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口	測定結果	℃	概ね200℃以下	－	182	－	183	－							
堆積したばいじんの除去	ー	ガス冷却設備	実施日	ー	－	－	－	－	－							
		ガス処理設備	実施日	ー	－	－	－	－	－							
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突排ガス測定口	排ガスを採取した年月日		ー	－	－	－	－	－							
		測定結果の得られた年月日		ー	－	－	－	－	－							
		測定結果	ng-TEQ/㎥N	1	－	－	－	－	－							
排ガス中のばい煙量または ばい煙濃度		排ガスを採取した年月日		ー	－	5/12	－	7/9	－							
		測定結果の得られた年月日		ー	－	6/11	－	8/5	－							
ばいじん濃度		煙突測定座	g／㎥N	0.08	－	ND	－	ND	－							
硫黄酸化物濃度		煙突測定座	㎥N／h	0.29	－	ND	－	ND	－							
窒素酸化物濃度		煙突測定座	ppm	250	－	10.0	－	26.0	－							
塩化水素濃度		煙突測定座	mg／㎥N	700	－	ND	－	ND	－							
一酸化炭素		排ガスを採取した年月日		ー	－	5/12	－	7/9	－							
		測定結果の得られた年月日		ー	－	6/11	－	8/5	－							
		煙突測定座	ppm	100以下	－	50.0	－	1	－							

令和8年度　宇部市ごみ処理施設維持管理状況報告書（3号炉）

2026/9/11　更新

	測定位置	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した廃棄物	―	―		―	可燃性一般廃棄物											
焼却量	―	t		―	2,331	523	0	456	2,248							
焼却ガス	―	測定結果の得られた年月日		―	－	5/1	－	－	－							
燃焼ガス温度	溶融炉二次室	測定結果	℃	800℃以上	－	1,141	－	－	－							
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口	測定結果	℃	概ね200℃以下	－	160	－	－	－							
堆積したばいじんの除去	―	ガス冷却設備	実施日	―	－	－	6/17	－	－							
		ガス処理設備	実施日	―	－	－	6/25	－	－							
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突排ガス測定口	排ガスを採取した年月日		―	－	－	－	－	－							
		測定結果の得られた年月日		―	－	－	－	－	－							
		測定結果	ng-TEQ/㎥N	1	－	－	－	－	－							
排ガス中のばい煙量または ばい煙濃度		排ガスを採取した年月日		―	－	5/1	－	－	－							
		測定結果の得られた年月日		―	－	6/11	－	－	－							
ばいじん濃度		煙突測定座	g／㎥N	0.08	－	ND	－	－	－							
硫黄酸化物濃度		煙突測定座	㎥N／h	0.29	－	ND	－	－	－							
窒素酸化物濃度		煙突測定座	ppm	250	－	33.0	－	－	－							
塩化水素濃度		煙突測定座	mg／㎥N	700	－	ND	－	－	－							
一酸化炭素		排ガスを採取した年月日		―	－	5/1	－	－	－							
		測定結果の得られた年月日		―	－	6/11	－	－	－							
		煙突測定座	ppm	100以下	－	3.0	－	－	－							