令和8年度　宇部市ごみ処理施設維持管理状況報告書（1号炉）

2026/6/18　更新

| | 測定位置 | 項目 | | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分した廃棄物 | ― | ― | | ― | 可燃性一般廃棄物 | | | | | | | | | | | |
| 焼却量 | ― | t | | ― | 0 | 675 | | | | | | | | | | |
| 焼却ガス | ― | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| 燃焼ガス温度 | 溶融炉二次室 | 測定結果 | ℃ | 800℃以上 | － | － | | | | | | | | | | |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 集塵器入口 | 測定結果 | ℃ | 概ね200℃以下 | － | － | | | | | | | | | | |
| 堆積したばいじんの除去 | ― | ガス冷却設備 | 実施日 | ― | － | 5/4、6 | | | | | | | | | | |
| | | ガス処理設備 | 実施日 | ― | － | 5/13 | | | | | | | | | | |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度 | 煙突排ガス測定口 | 排ガスを採取した年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果 | ng-TEQ／㎥N | 1 | － | － | | | | | | | | | | |
| 排ガス中のばい煙量または<br>ばい煙濃度 | | 排ガスを採取した年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| ばいじん濃度 | | 煙突測定座 | g／㎥N | 0.08 | － | － | | | | | | | | | | |
| 硫黄酸化物濃度 | | 煙突測定座 | ㎥N／h | 0.29 | － | － | | | | | | | | | | |
| 窒素酸化物濃度 | | 煙突測定座 | ppm | 250 | － | － | | | | | | | | | | |
| 塩化水素濃度 | | 煙突測定座 | mg／㎥N | 700 | － | － | | | | | | | | | | |
| 一酸化炭素 | | 排ガスを採取した年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | 煙突測定座 | ppm | 100以下 | － | － | | | | | | | | | | |

令和8年度　宇部市ごみ処理施設維持管理状況報告書(2号炉)

2026/6/18　更新

| | 測定位置 | 項目 | | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分した廃棄物 | ― | ― | | ― | 可燃性一般廃棄物 | | | | | | | | | | | |
| 焼却量 | ― | t | | ― | 2,318 | 2,364 | | | | | | | | | | |
| 焼却ガス | ― | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | 5/12 | | | | | | | | | | |
| 燃焼ガス温度 | 溶融炉二次室 | 測定結果 | ℃ | 800℃以上 | － | 1,218 | | | | | | | | | | |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 集塵器入口 | 測定結果 | ℃ | 概ね200℃以下 | － | 182 | | | | | | | | | | |
| 堆積したばいじんの除去 | ― | ガス冷却設備 | 実施日 | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | ガス処理設備 | 実施日 | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度 | 煙突排ガス測定口 | 排ガスを採取した年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果 | ng-TEQ/㎥N | 1 | － | － | | | | | | | | | | |
| 排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度 | | 排ガスを採取した年月日 | | ― | － | 5/12 | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | 6/11 | | | | | | | | | | |
| ばいじん濃度 | | 煙突測定座 | g／㎥N | 0.08 | － | ND | | | | | | | | | | |
| 硫黄酸化物濃度 | | 煙突測定座 | ㎥N／h | 0.29 | － | ND | | | | | | | | | | |
| 窒素酸化物濃度 | | 煙突測定座 | ppm | 250 | － | 10.0 | | | | | | | | | | |
| 塩化水素濃度 | | 煙突測定座 | mg／㎥N | 700 | － | ND | | | | | | | | | | |
| 一酸化炭素 | | 排ガスを採取した年月日 | | ― | － | 5/12 | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | 6/11 | | | | | | | | | | |
| | | 煙突測定座 | ppm | 100以下 | － | 50.0 | | | | | | | | | | |

令和8年度　宇部市ごみ処理施設維持管理状況報告書(3号炉)

2026/6/18　更新

| | 測定位置 | 項目 | | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分した廃棄物 | ― | ― | | ― | 可燃性一般廃棄物 | | | | | | | | | | | |
| 焼却量 | ― | t | | ― | 2,331 | 523 | | | | | | | | | | |
| 焼却ガス | ― | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | 5/1 | | | | | | | | | | |
| 燃焼ガス温度 | 溶融炉二次室 | 測定結果 | ℃ | 800℃以上 | － | 1,141 | | | | | | | | | | |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 集塵器入口 | 測定結果 | ℃ | 概ね200℃以下 | － | 160 | | | | | | | | | | |
| 堆積したばいじんの除去 | ― | ガス冷却設備 | 実施日 | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | ガス処理設備 | 実施日 | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度 | 煙突排ガス測定口 | 排ガスを採取した年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | － | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果 | ng-TEQ/㎥N | 1 | － | － | | | | | | | | | | |
| 排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度 | | 排ガスを採取した年月日 | | ― | － | 5/1 | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | 6/11 | | | | | | | | | | |
| ばいじん濃度 | | 煙突測定座 | g／㎥N | 0.08 | － | ND | | | | | | | | | | |
| 硫黄酸化物濃度 | | 煙突測定座 | ㎥N／h | 0.29 | － | ND | | | | | | | | | | |
| 窒素酸化物濃度 | | 煙突測定座 | ppm | 250 | － | 33.0 | | | | | | | | | | |
| 塩化水素濃度 | | 煙突測定座 | mg／㎥N | 700 | － | ND | | | | | | | | | | |
| 一酸化炭素 | | 排ガスを採取した年月日 | | ― | － | 5/1 | | | | | | | | | | |
| | | 測定結果の得られた年月日 | | ― | － | 6/11 | | | | | | | | | | |
| | | 煙突測定座 | ppm | 100以下 | － | 3.0 | | | | | | | | | | |