

	測定位置	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処分した廃棄物	—	—		—	可燃性一般廃棄物												
焼却量	—	t		—	2,318	2,364	2,262										
焼却ガス	—	測定結果の得られた年月日		—	—	5/12	—										
燃焼ガス温度	溶融炉二次室	測定結果	℃	800℃以上	—	1,218	—										
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口	測定結果	℃	概ね200℃以下	—	182	—										
堆積したばいじんの除去	—	ガス冷却設備	実施日	—	—	—	—										
		ガス処理設備	実施日	—	—	—	—										
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突排ガス 測定口	排ガスを採取した年月日		—	—	—	—										
		測定結果の得られた年月日		—	—	—	—										
		測定結果	ng-TEQ/m³N	1	—	—	—										
排ガス中のばい煙量または ばい煙濃度		排ガスを採取した年月日		—	—	5/12	—										
		測定結果の得られた年月日		—	—	6/11	—										
ばいじん濃度		煙突測定座	g／m³N	0.08	—	ND	—										
硫黄酸化物濃度		煙突測定座	m³N／h	0.29	—	ND	—										
窒素酸化物濃度		煙突測定座	ppm	250	—	10.0	—										
塩化水素濃度		煙突測定座	mg／m³N	700	—	ND	—										
一酸化炭素		排ガスを採取した年月日		—	—	5/12	—										
		測定結果の得られた年月日		—	—	6/11	—										
		煙突測定座	ppm	100以下	—	50.0	—										

	測定位置	項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処分した廃棄物	—	—		—	可燃性一般廃棄物												
焼却量	—	t		—	2,331	523	0										
焼却ガス	—	測定結果の得られた年月日		—	—	5/1	—										
燃焼ガス温度	溶融炉二次室	測定結果	℃	800℃以上	—	1,141	—										
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口	測定結果	℃	概ね200℃以下	—	160	—										
堆積したばいじんの除去	—	ガス冷却設備	実施日	—	—	—	6/17										
		ガス処理設備	実施日	—	—	—	6/25										
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突排ガス 測定口	排ガスを採取した年月日		—	—	—	—										
		測定結果の得られた年月日		—	—	—	—										
		測定結果	ng-TEQ/m³N	1	—	—	—										
排ガス中のばい煙量または ばい煙濃度		排ガスを採取した年月日		—	—	5/1	—										
		測定結果の得られた年月日		—	—	6/11	—										
ばいじん濃度		煙突測定座	g／m³N	0.08	—	ND	—										
硫黄酸化物濃度		煙突測定座	m³N／h	0.29	—	ND	—										
窒素酸化物濃度		煙突測定座	ppm	250	—	33.0	—										
塩化水素濃度		煙突測定座	mg／m³N	700	—	ND	—										
一酸化炭素		排ガスを採取した年月日		—	—	5/1	—										
		測定結果の得られた年月日		—	—	6/11	—										
		煙突測定座	ppm	100以下	—	3.0	—										